

## Prestandadeklaration / Declaration of performance (DOP)

### Röktäthet Sa4-C och S200-C

Dop Nr. FT EW120·1 (1396-CPR-0168)

<b>1 Produktbeteckning</b> Unique identification code of the product type	<b>1</b> Brandgardin Flammatex EW120 Firecurtain Flammatex EW120
<b>2 Identifiering/Spårbarhet</b> Type or serial number for identification	<b>2</b> Produkten är märkt med produktionsnummer Product label with ID number
<b>3 Avsedd användning</b> Intended use of the construction product	<b>3</b> Förhindra brand eller rökspridning Fire and smoke safety
<b>4 Tillverkare</b> Manufacturer	<b>4</b> BVS Fireprotection Kft Organa ut 5 HU-3070 Batonyterenye
<b>5 Tillverkarens representant</b> Manufacturers representative	<b>5</b> BVS Brannvernssystemer AB Gustavsviksvägen 2 SE-132 51 SALTSJÖ-BOO, Sverige <a href="http://www.bvs1.se">www.bvs1.se</a>
<b>6 System för bedömning av fortlöpande kontroll av produktens prestanda, enligt CPR, bilaga V</b> System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in annex V	<b>6</b> System 1 + system 3

#### 7 Gällande prestandadeklaration av en byggprodukt som omfattas av standarden för röktäthet:

##### EN 1634-3 och EN 13501-2

Det ackrediterade produktcertifieringsorganet Fires, Slovakien har fastställt produkttyp genom metoden typprovning (inklusive provtagning). Testresultaten visar att den maximalt tillåtna läckagegränsen på 3 m<sup>3</sup>/h per meter spalt eller 20 m<sup>3</sup>/timme totalt uppfylls. Se bilagor

##### EN 1634-3 and EN 13501-2

The notified product and test body Fires, Slovakia, has performed the determination of the product type by means of type testing (including sampling). The results demonstrate compliance within the maximum allowable leakage rate of 3 m<sup>3</sup>/h per meter gap or 20 m<sup>3</sup>/h in total. See Annex for details.

## 8. Uppnådd prestanda / Declared performance

Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Prestanda Performance	Teststandard Test Standard	Harmoniserad teknisk specifikation Harmonised technical specification
Brandmotstånd/ Fire resistance	E60, E120, EW60, EW90, EW120	EN1634-1, EN 15269-11	EN 16034
Brandgastäthet / Smoke proof	Sa4-C, S200-C	EN 1634-3	EN 160354
Förmåga att frigöra / Ability to release	Godkänd / passed		EN 16034
Självstängning / Self-closing	Godkänd / passed	EN 12605	EN 16034
Förmåga att frigöra, beständighet Durability of ability to release	Upprätthålls Release uphold		EN 16034
Självstängning (cykelprov) Performance of self-closing long-term durability test - Mot förslitning / against deterioration - Mot åldrande / against aging	C1  Uppnått / Achieved	EN 12605	EN 16034  EN 16034
Säker öppning / Safe opening	Godkänd / passed		EN 13241
Mekanisk hållfasthet och stabilitet / / Mechanical resistance and stability	Godkänd / passed		EN 13241
Utsläpp av farliga ämnen / Release of dangerous substances	Upprätthålls / Release uphold		EN 13241
Drivkraft/ operating forces	Godkänd / passed		EN 13241
Max storlek Sa4-C/ Maximum size Sa4-C	Max 21,7m <sup>2</sup> eller 13,7m (2xB+2xH) / Max 21,7m <sup>2</sup> or 13,7m (2xW+2xH)	EN 1634-1, EN 1529-11	EN 16034
Maks storlek S200-C / Maximum size S200-C	Max 3000x3000mm	EN 1634-1, EN 1529-11	EN 16034
Sikker stängning / Safe closing	Godkänd / passed		EN 13241

**9. Den produktprestanda som identifieras i punkterna 1 och 2 motsvarar den deklarerade prestandan i punkt 8**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av tillverkaren som anges ovan.

The performance of the product according to 1 and 2 corresponds to declared performance according to 8.

**Tillverkaren enligt kapitel 4 är ansvarig för utfärdandet av denna prestandadeklaration.**

The manufacturer according to chapter 4 is responsible for the creation of this declaration of performance.

**Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:**

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:

Snorre Strøm  
(head of BVS Group)

Stavanger den 16.02.2026  
(Place and date)



(Signature)